

## Anhang 2

### Hallenbäder, Desinfektionsmittel in der Raumluft

Chlor	0.5 ml/m <sup>3</sup> (ppm), entspricht 1.5 mg/m <sup>3</sup> bei 25 °C
Ozon	0.1 ml/m <sup>3</sup> (ppm), entspricht 0.2 mg/m <sup>3</sup> bei 25 °C