

Anhang 4**Mikrobiologische Anforderungen für Wasser mit Aerosolbildung**

Kategorie	Mikrobiologisches Beurteilungskriterium	Höchstwert
Wasser in Sprudelbädern ¹⁾	Legionella pneumophila	100 KBE/l
Duschwasser	Legionella pneumophila	1000 KBE/l

¹⁾ Warmsprudelbecken sowie Becken und Einrichtungen mit Badewasser über 23°C mit aerosolbildenden Kreisläufen.